



#### KULLANICININ YAPMASI GEREKEN BAKIMLAR

- ✓ Elektrik bağlantılarının kontrol edilmesi; salter kapalı iken elektrik bağlantılarının gevsek olup olmadığını kontrol etmek.
- ✓ Hava devresi sorunları; hava kaçaklarının kontrolü, pnomatik devre elemanlarının kontrolü.
- ✓ Dış etkenlerden koruma; kirli ortamlardan kompresörü uzak tutmalı, gerekirse kompresöre ayrı bir kompresör odası yapılmalıdır.
- ✓ Termik, sigorta, voltaj kontrolü.
- ✓ Soğutucu temizliği; haftada bir defa soğutucu basıçlı hava ile içten dışa doğru temizlenmelidir.
- ✓ Yağ dönüş hattı temizliği; yağ dönüş check-valfindeki filtrenin temizliğinin yapılması.
- ✓ Basıncın ayarının yapılması.
- ✓ Hava filtresi temizliği; haftada bir hava filtresi sökülüp içten dışa doğru hava tutularak temizlenmelidir.

**Yukarıdaki sebeplerden ve arıza bulma sayfasında belirtilen kullanıcı tarafından yapılması gereken tamir ve bakımlar için servis yönlendirildiğinde servis ücreti alınır.**

**Yukarıda belirtilen temizlik ve bakımların yapılmamasından kaynaklanan arızalarda ve kullanma kataloğunda belirtilen çalışma koşulları dışında çalıştırılan kompresörler garanti kapsamından çıkar.**

**İlk çalıştırma ve garanti süresi içerisinde yapılacak tüm bakım ve servisler (yukarıda anlatılanlar ve arıza bulma sayfasında olanlar dışında) KOMSAN yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde kompresör garanti kapsamından çıkar.**

Tarih:

Ünitenin Bulunduğu Adres:

Firma Kaşesi / Yetkili İmzası

---